

# 防爆電氣設備 型式檢定合格證明書

申請人名稱	升暘企業股份有限公司		
申請人地址	高雄市前鎮區興化街 133 巷 9 號	電話	07-8135500
製造人名稱	升暘企業股份有限公司		
製造人地址	高雄市前鎮區興化街 133 巷 9 號	電話	07-8135500
型式檢定合格之機械 設備器具種類及型式	直立式磁力液位開關 MWS-B-2-1-B1		
防爆規格標示	Ex d IIB+H <sub>2</sub> T6 Gb		
型式檢定合格字號	(ITRI)2017 第 07-00105 號		
第一次發證日期	中華民國 106 年 05 月 16 日		
展延發證日期	中華民國 年 月 日		
有效期限	中華民國 106 年 05 月 16 日 至 109 年 05 月 15 日		
備註：(A201700025)			
1.依據標準： CNS 3376-0 (2014)；CNS 3376-1 (2008)。			
2.電氣規格： 1.3 A、250 VAC。 2.5 A、125 VAC。 3.4 A、30 VDC。			
3.適用周溫： -20°C~+60°C。			
4.主要組成： 上蓋(不銹鋼)、下底座(不銹鋼)、O 型環、微動開關、 防爆耐壓襯墊式接頭。			
5.同一型式： MWS-B-2-2-B1、MWS-B-1-1-B1、MWS-B-1-2-B1。			
6.特殊條件： 無。			
7.例行試驗： 產製廠應依 CNS 3376-1 第 16.1 節之要求，對本設備外殼逐一實施 過壓試驗，試驗壓力為 880 kPa，持壓時間至少 10 秒。			

財團法人 工業技術研究院

