

防爆電氣設備 型式檢定合格證明書

申請人名稱	升暘企業股份有限公司		
申請人地址	高雄市前鎮區興化街 133 巷 9 號	電話	07-8135500
製造人名稱	升暘企業股份有限公司		
製造人地址	高雄市前鎮區興化街 133 巷 9 號	電話	07-8135500
型式檢定合格之機械設備器具種類及型式	防爆壓力指示開關 PIS5000X Series		
防爆規格標示	Ex d IIB+H ₂ T6 Gb		
型式檢定合格字號	(ITRI)2018 第 07-00017 號		
第一次發證日期	中華民國 107 年 01 月 17 日		
展延發證日期	中華民國 年 月 日		
有效期限	中華民國 107 年 01 月 17 日 至 110 年 01 月 16 日		
<p>1. 依據標準： CNS 3376-0 (2014)；CNS 3376-1 (2008)。</p> <p>2. 電氣規格： 5 A/250 VAC、5 A/28 VDC、3 A/28 VDC。</p> <p>3. 適用周溫： -20°C~+60°C。</p> <p>4. 主要組成： 外罩(不銹鋼/SS316)、基座(不銹鋼/SS316)、上蓋(不銹鋼/SS316)、下底座(不銹鋼/SS316)、O 型環、玻璃、玻璃鎖附環、接頭、開關組、轉接頭、巴登管、防爆耐壓襯墊式接頭。</p> <p>5. 特殊條件： 無。</p> <p>6. 例行試驗： 無 (設備外殼已通過 4 倍基準壓力之過壓試驗，產製廠可不須另實施 1.5 倍基準壓力之過壓試驗)。</p>			



財團法人 工業技術研究院

新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號

防爆電氣設備 型式檢定合格證明書

(ITRI)2018 第 07-00017 號

申請人名稱	升暘企業股份有限公司						
7.同一型式：							
(1)	-(2)	-(3)	-(4)	-(5)	-(6)	-(7)	-(8)
PIS5000X	1 2	A B E F	S	1 2	Range	B1	5 A/250 VAC 5 A/28 VDC 3 A/28 VDC
<p>(1) 品名-PIS5000X 防爆壓力指示開關</p> <p>(2) 接口-1：3/8"NPT、2：1/2"NPT。</p> <p>(3) 電纜接頭-A：1/2"NPT(F)、B：3/4"NPT(F)、E：M20 x P1.5(F)、 F：M25 x P1.5(F)。</p> <p>(4) 材質-S：SS316。</p> <p>(5) 開關型式-1：一個設定點 SPDTx1、2：二個設定點 SPDTx2</p> <p>(6) 量測範圍(kg/cm²)：-1~2500 kg/cm²。</p> <p>(7) 工研院型式檢定-B1：SS316 (Ex d IIB+H₂ T6 Gb)</p> <p>(8) 電氣規格：5 A/250 VAC、5 A/28 VDC、3 A/28 VDC。</p>							
8.發行版次： 第 1 次發行 (A201700223) (107-01-17)							

財團法人 工業技術研究院

新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號