

防爆電氣設備 型式檢定合格證明書

申請人名稱	升暘企業股份有限公司		
申請人地址	高雄市前鎮區興化街 133 巷 9 號	電話	07-813-5500
製造人名稱	升暘企業股份有限公司		
製造人地址	高雄市前鎮區興化街 133 巷 9 號	電話	07-813-5500
型式檢定合格之機械 設備器具種類及型式	防爆耐壓襯墊式接頭 ECG-B-C40-M40-28-C-D1		
防爆規格標示	Ex d II Gb U Ex tD A21 U		
型式檢定合格字號	工電(2014)第 00242 號		
第一次發證日期	中華民國 103 年 10 月 15 日		
展延發證日期	中華民國 106 年 09 月 04 日		
有效期限	中華民國 106 年 10 月 15 日 至 109 年 10 月 14 日		
1.依據標準：	CNS 3376-0 (2014)；CNS 3376-1 (2008)；CNS 15591-0 (2012)； CNS 15591-1(2012)。		
2.電氣規格：	無。		
3.適用周溫：	-20°C~+40°C。		
4.主要組成：	本體(不鏽鋼/SS316)、外殼(不鏽鋼/SS316)、扣環(不鏽鋼/SS316)、 套筒(不鏽鋼/SS316)、O 型環(氯丁二烯橡膠或矽橡膠)、墊圈(氯丁 二烯橡膠或矽橡膠)、連接管線防水接頭(不鏽鋼/SS316)。		
5.同一型式：	請見附錄說明。		
6.限制條件：	無。		
7.例行試驗：	無。		

財團法人 工業技術研究院

新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號



防爆電氣設備 型式檢定合格證明書

工電(2014)第 00242 號

申請人名稱	升暘企業股份有限公司						
8.附錄說明：							
裝置 代號	防水 類別	本體	入口(前端) 管牙型式	墊圈孔 內徑	墊圈 材質	防水罩後端 管牙型式	備註
ECG	A	C40	M40	24	C	--	無防水罩 者接頭後 端無螺紋
	B			26		D1	
				28		D2	
						D3	
9.發行版次：							
		第 1 次發行 (A201400113)		(103-10-15)			
		第 2 次發行 (B201700025)		(106-09-04)			

財團法人 工業技術研究院

新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號