

防爆電氣設備 型式檢定合格證明書

申請人名稱	升暘企業股份有限公司		
申請人地址	高雄市前鎮區興化街 133 巷 9 號	電話	07-813-5500
製造人名稱	升暘企業股份有限公司		
製造人地址	高雄市前鎮區興化街 133 巷 9 號	電話	07-813-5500
型式檢定合格之機械 設備器具種類及型式	直立式磁力液位開關 MWS-A-2-1-B		
防爆規格標示	Ex d IIB+H ₂ T6 Gb		
型式檢定合格字號	工電(2016)第 00114 號		
第一次發證日期	中華民國 105 年 03 月 17 日		
展延發證日期	中華民國 108 年 03 月 19 日		
有效期限	中華民國 108 年 03 月 17 日至 111 年 03 月 16 日		
1.依據標準：	CNS 3376-0 : 2014 ; CNS 3376-1 : 2008 。		
2.電氣規格：	3 A (250 Vac) / 5 A (125 Vac) / 4 A (30 Vdc)、Max. 700 W 。		
3.適用周溫：	-20°C~+60°C 。		
4.主要組成：	上蓋、底座、O 型環、微動開關、防爆耐壓襯墊式接頭。		
5.同一型式：	MWS-A-1-1-B、MWS-A-2-2-B、MWS-A-1-2-B 。		
6.特殊條件：	無。		
7.例行試驗：	產製廠應依 CNS 3376-1 第 16.1 節之要求，對本設備外殼逐一實施過壓試驗，試驗壓力為 830 kPa，持壓時間至少 10 秒。		
8.發行版次：	第 1 次發行 (A201500686)	(105-03-17)	
	第 2 次發行 (B201900069)	(108-03-19)	



財團法人 工業技術研究院

新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號