

防爆電氣設備 型式檢定合格證明書

申請人名稱	升暘企業股份有限公司		
申請人地址	高雄市前鎮區興化街 133 巷 9 號	電話	07-813-5500
製造人名稱	升暘企業股份有限公司		
製造人地址	高雄市前鎮區興化街 133 巷 9 號	電話	07-813-5500
型式檢定合格之機械 設備器具種類及型式	防爆型側裝液位開關 LXT207-1-1-T,H-I-1-N-1-A-A		
防爆規格標示	Ex d IIB+H ₂ T6 Gb		
型式檢定合格字號	工電(2015)第 00091 號		
第一次發證日期	中華民國 104 年 04 月 21 日		
展延發證日期	中華民國 110 年 03 月 25 日		
有效期限	中華民國 110 年 04 月 21 日至 113 年 04 月 20 日		
1. 依據標準：	CNS 3376-0 : 2014 ; CNS 3376-1 : 2008。		
2. 電氣規格：	250 Vac、3 A ; 125 Vac、5 A ; 30 Vdc、4 A。		
3. 適用周溫：	-20°C ~ +40°C。		
4. 主要組成：	本體、上蓋、微動開關、浮筒、電纜接頭。		
5. 同一型式：	詳見附錄說明。		
6. 例行試驗：	無 (設備外殼已通過 4 倍基準壓力之過壓試驗，產製廠可不須另實施 1.5 倍基準壓力之過壓試驗)。		
7. 發行版次：	第 1 次發行 (A201400433)	(104-04-21)	
	第 2 次發行 (B201800262)	(107-09-06)	
	第 3 次發行 (A1070083)	(107-10-29)	
	第 4 次發行 (B202100100)	(110-03-25)	

財團法人 工業技術研究院

新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號



防爆電氣設備 型式檢定合格證明書

工電(2015)第 00091 號

申請人名稱	升陽企業股份有限公司							
8.附錄：								
牙口型	接口 尺寸	接口 規格	接液部 材質	電纜接 頭尺寸	附加 配件	開關 型式	檢定 機構	溫度 限制
LXT207-1-	1-	T.H-	1-	1-	N-	1-	A-	A
	2-		2-	2-				
	3-							
	4-							
	5-							
	7-							
	8-							
	法蘭型		接口 尺寸	接口 規格		接液部 材質		
LXT207-3-	1-	F.A-	1-	1-	N-	1-	A-	A
	2-	F.B-	2-	2-		2-		
	3-	F.C-						
	4-	F.D-						
	5-	F.E-						
	7-	F.F-						
	8-							
	方方法蘭型			接液部 材質		電纜接 頭尺寸		
LXT207-5-6-F.G-			1-	1-	S-	1-	A-	A
			2-	2-	A-	2-		
					B-			
					C-			
					D-			
				E-				

財團法人 工業技術研究院

新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號